

TANKSANERINGSCERTIFICAAT

BRL-K 902 'Tanksanering HBO/diesel'

afgegeven door ondervermeld tanksaneringsbedrijf



Kiwa N.V.
 Certificatie en Keuringen
 Sir Winston Churchill-laan 273
 Postbus 70
 2280 AB Rijswijk
 Telefoon 070 - 395 35 35
 Telefax 070 - 395 34 20

wenken voor de afnemer

indien de tanksanering niet volgens de voorschriften is uitgevoerd of dit certificaat onvolledig is ingevuld dient u contact op te nemen met:

- het tanksaneringsbedrijf;
- en zonodig met
- Kiwa.

OPDRACHTGEVER

Preyerstrasse 59
 41239 MÖNCHENGLADBACH (DLD)

datum van melding 19971124 datum van tanksanering 19971203

PLAATS VAN DE INSTALLATIE

O.L. Vrouweplein 1-20
 6043 BL ROERMOND
 Gemeente Roermond

GEGEVENS VAN DE TANK

ondergrondse tank bovengrondse tank

Soort produkt/
 aangetroffen vulmassa: HBO/water

inhoud in liters: 10000

OPMERKINGEN

Werkzaamheden uitgevoerd conform BRL-K902/02

INGANGSCONTROLE BODEM

de bodem rondom de gesaneerde tank is onderzocht op verontreiniging door produkt uit de tank:

verontreiniging is niet aangetroffen.
 een kleine verontreiniging is aangetroffen; het bevoegde gezag is op de hoogte gesteld; de verontreinigde grond is afgevoerd.
 aangezien verontreiniging werd aangetroffen is het bevoegde gezag gewaarschuwd.

UITVOERING TANKSANERING

verwijderd. de tank is naar een geaccepteerd verschrotingsbedrijf afgevoerd.
 gevuld met zand.
 inwendig gereinigd.
 de tank was reeds gevuld met zand; de vulmassa in de tank is onderzocht; er is zintuiglijk geen verontreiniging vastgesteld; de tank is voldoende gevuld met zand

UITVOERING

saneringsbedrijf
 ISOTANK
 Waaldijk 5
 4184 EK Opijnen

verantwoordelijk
 uitvoerder
 A. Wellner

handtekening

registratienummer
 ISOTANK

0782/735.00 B

verklaring van Kiwa N.V.

op grond van onderzoek, alsmede regelmatig door Kiwa uitgevoerde controles, worden de door bovenstaand tanksaneringsbedrijf uitgevoerde tanksaneringswerkzaamheden geacht te voldoen aan de Kiwa beoordelingsrichtlijn BRL-K902 'Tanksanering HBO/diesel'.

verklaring van het tanksaneringsbedrijf

het tanksaneringsbedrijf verklaart dat de tanksaneringswerkzaamheden zijn uitgevoerd overeenkomstig de voorschriften zoals deze zijn vastgelegd in beoordelingsrichtlijn BRL-K 902 'Tanksanering HBO/diesel'.

certificaatnummer	datum	exemplaar certificaat	bestemd voor
A.35621	12 december 1997	geel groen wit roze	eigenaar gemeente Kiwa N.V. tanksaneringsbedrijf

Scan nummer van 1 - Scanpagina 12 van 282